: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак
(Стерлитамакский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 450054, Россия, РБ, г.Уфа, ул.Шафиева,7 Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 453107, г.Стерлитамак, ул.Революционная 2а, тел/факс.(3473)30-13-19, эл.почта: cgiestr@ufanet.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 0268022001, УФК по Республике Башкортостан л/с 20016U63780, Расчетный счет: 40501810965772400001 ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Г.УФА, БИК 048 073 001, ОКПО 75833410, ОГРН 1050204212255
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510410

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра, заведующий санитарно-гигиенической лабораторией

_____ В.И. Фёдорова

11.05.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2955 от 11 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Администрация сельского поселения Красноярский сельский совет муниципального района Стерлитамакский район РБ

2. **Юридический адрес*:** Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с.Новый Краснояр, ул.Российская, 27

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** Республика Башкортостан ,Красноярский с/с , с. Косяковка, ул. Ленина , д.96 водоразборная колонка

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата (время) отбора: 27.04.2022 с 16:30 до 16:40

Ф.И.О., должность: Назаров А.В., врач по общей гигиене

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2022 17:15

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Заявка, договор № Д-49-4285 от 22.04.2022 Заявление(заявка) № 01-7607-22 от 07.04.2022

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении "

8. **Код образца (пробы):** 1.2.2955Д.22

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
23	Селен	мг/дм3	менее 0,002**	не более 0,01	ГОСТ 31870-2012
24	Сульфаты	мг/дм3	49,0±6,4	не более 500	ГОСТ 31940-2012
25	Титан	мг/дм3	менее 0,1**	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
26	Фосфаты	мг/дм3	менее 0,01**	не более 3,5	ГОСТ 18309-2014
27	Фториды	мг/дм3	0,26±0,04	не более 1,5	ГОСТ 4386-89
28	Хлориды	мг/дм3	32,5±1,4	не более 350	ГОСТ 4245-72
29	Хром	мг/дм3	менее 0,001**	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012
30	Цианиды	мг/дм3	менее 0,01**	не более 0,07	ГОСТ 31863-2012
31	Цинк	мг/дм3	0,014±0,004	не более 5,0	ГОСТ 31870-2012
32	Аммиак и ионы аммония суммарно	мг/дм3	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
33	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
34	Сухой остаток	мг/дм3	324±29	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10
35	Цветность	градусы цветности (Cr-Co)	4,0±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-12
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Зимина С. В., врач по СГЛИ					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 27.04.2022 17:25 Регистрационный номер пробы в журнале 2955 дата начала испытаний 27.04.2022 17:25 дата выдачи результата 28.04.2022 16:01					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см3	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Назмуханова А. Н., врач-бактериолог					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Александрова С. А., фельдшер-лаборант

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.
Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ